

本資料のうち、枠囲みの内容は、
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません。

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-158 改9
提出年月日	平成30年9月27日

V-3-別添 3-4-6 防護カバーの強度計算書

目次

1. 概要	1
2. 基本方針	1
2.1 位置	1
2.2 構造概要	2
2.3 評価方針	3
2.4 適用規格	4
3. 強度評価方法	5
3.1 記号の定義	6
3.2 評価対象部位	7
3.3 荷重及び荷重の組合せ	8
3.4 許容限界	11
3.5 評価方法	12
4. 評価条件	16
5. 強度評価結果	17

1. 概要


本資料は、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、防護カバーが、発生を想定する漏えい蒸気による蒸気噴出荷重に対し、蒸気量を抑制する機能の維持を考慮して、主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。

2. 基本方針

2.1 位置

防護カバーは、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3. 構造強度設計」の構造計画に示すとおり、配管破断による蒸気噴出により、防護すべき設備の機能を損なうおそれがある蒸気配管の破損想定箇所に設置することとし、原子炉建屋原子炉棟に設置する。防護カバーの設置位置図を表 2-1 に示す。

表 2-1 防護カバーの設置位置図

設備名称	配置図
防護カバー	

2.2 構造概要

防護カバーは、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3. 構造強度設計」に示す構造計画を踏まえて、詳細な構造を設定する。

防護カバーの構造計画を表 2-2 に、防護カバーの外観図を図 2-1 に示す。

防護カバー本体は、配管のターミナルエンドを覆う構造とし、防護カバー本体とパッドを溶接することで固定する。配管とラグ及び防護カバー本体とシム調整キャップは溶接されており、配管破断時に、ラグとシム調整キャップにより配管の変位を拘束する構造とする。

防護カバーは、防護カバーと配管のすき間寸法を mm 以下とし、配管外径と防護カバーのすき間面積を制限することで、流路断面積より計算した蒸気流出流量以下とする。防護カバーの流路断面積及び蒸気流量を表 2-3 に示す。

表 2-2 防護カバーの構造計画

設備名称	計画の概要		説明図
	主体構造	支持構造	
防護カバー	防護カバー、シム調整キャップ及びラグで構成する。	防護カバーは配管のターミナルエンド部を覆う形で設置されており、パッドと防護カバーは溶接し固定する。 ラグと配管、及びシム調整キャップと防護カバーは溶接し固定する。	図 2-1




図 2-1 防護カバーの外観図

表 2-3 防護カバーの流路断面積及び蒸気流量

評価対象設備	配管呼び径	流路断面積 (mm ²)	蒸気流量* (kg/s)
原子炉建屋原子炉棟防護カバー2	10B		

注記 * : 蒸気流量は蒸気单相臨界流として“Murdock-Bauman 相関式”より算出する。

2.3 評価方針

防護カバーの強度評価は、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえて、防護カバーの評価対象部位に作用する応力が許容限界内にあることを、「3. 強度評価方法」に示す方法により、「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて評価し、「5. 強度評価結果」にて確認する。具体的な評価方針を以下に示す。

なお、防護カバー本体は円筒形状の鋼製カバーであり配管支持構造物のパッド部に溶接により固定されており、自重によって発生する荷重は、蒸気噴出荷重に対して十分小さいため、荷重の組合せは考慮しない。

防護カバーの強度評価においては、その構造を踏まえ、主荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。また、防護カバーに作用する荷重については、配管破断による荷重、流体力等の時間的変化を考慮し、評価される最大荷重を用いる。防護カバーの許容限界は、局所的な変位を生じても防護カバーの要求機能が維持されることから、「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む)) **J S M E S N C 1 - 2005/2007** (日本機械学会)」(以下「J S M E」という。)の供用状態 **C** の許容応力を準用する。

配管破断により発生する配管軸方向荷重は、ラグ及びシム調整キャップを介して、防護カバーを両側へ引っ張る力として作用するが、防護カバーは必要な強度を有する設計とするため、配管支持構造物への影響は軽微である。

防護カバーの強度評価フローを図 2-2 に示す。




図 2-2 防護カバーの強度評価フロー

2.4 適用規格

適用する規格，基準等を以下に示す。

- ・原子力発電所配管破損防護設計技術指針 (J E A G 4 6 1 3 -1998)
- ・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版) (2007 年追補版を含む) (第 I 編 軽水炉規格) (J S M E S N C 1 -2005/2007)

3. 強度評価方法

防護カバーの強度評価は、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて設定している方法を用いて、強度評価を実施する。

防護カバーの強度評価は、「3.2 評価対象部位」に示す評価対象部位に対し、「3.3 荷重及び荷重の組合せ」及び「3.4 許容限界」に示す荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ、「3.5 評価方法」に示す方法を用いて評価を行う。

3.1 記号の定義

防護カバーの強度評価に用いる記号を表 3-1 に示す。

表 3-1 強度評価に用いる記号 (1/2)

記号	記号の定義	単位
A_c	防護カバー開口面積	mm^2
A_e	配管内径断面積	mm^2
A_m	配管金属断面積	mm^2
A_p	支圧応力計算に用いる断面積	mm^2
A_s	せん断応力計算に用いる断面積	mm^2
A_t	引張応力計算に用いる断面積	mm^2
b	各部品のせん断寸法	mm
C_T	定常スラスト係数	-
$D L F$	ダイナミックロードファクタ (=2.0)*	-
F_b	曲げ応力	MPa
$F_{i p}$	引張応力(内圧による)	MPa
F_j	蒸気噴出による荷重	N
F_j'	防護カバーに作用する荷重	N
F_ℓ	リップフォース	N
F_m	組合せ応力	MPa
F_p	支圧応力	MPa
F_r	リリース力	N
F_s	せん断応力	MPa
F_t	引張応力(蒸気噴出反力による)	MPa
f_b	許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して J S M E S S B-3121.1(4)により規定される値	MPa
f_p	許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して J S M E S S B-3121.1(5)により規定される値	MPa

注記 * : 「design basis for protection of light water nuclear power plants against the effects of postulated pipe rupture ANSI/ANS-58.2-1988」より。

表 3-1 強度評価に用いる記号 (2/2)

記号	記号の定義	単位
f_s	許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して J S M E S S B-3121.1(2)により 規定される値	MPa
f_t	許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対して J S M E S S B-3121.1(1)により 規定される値	MPa
h	支圧面の高さ	mm
ℓ	モーメントアーム長さ	mm
m	シム調整キャップ長さ	mm
n	シム調整キャップ幅	mm
P_a	配管周辺の圧力	MPa
P_0	配管における破断開口発生前の配管圧力	MPa
r_1	防護カバーの内径 $\times 1/2$	mm
r_2	防護カバーの外径 $\times 1/2$	mm
t	ラグ厚さ	mm
t_{wp}	溶接脚長	mm
Z	断面係数	mm ³
θ	パッド取付け部における防護カバーの中心角度	rad

3.2 評価対象部位

防護カバーの評価対象部位は、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示している評価対象部位を踏まえて、「2.2 構造概要」に示す構造計画にて設定している構造に基づき、荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。

配管破断による蒸気噴出荷重は、配管から配管に溶接されるラグに伝わり、シム調整キャップを介し、防護カバー本体に伝達される。

このことから、防護カバー本体、ラグ、ラグと配管の溶接部、シム調整キャップ及びシム調整キャップと防護カバー本体の溶接部を評価対象部位として設定する。なお、原子炉建屋原子炉棟防護カバー1 (4B) 及び原子炉建屋原子炉棟防護カバー2 (10B) について、配管内蒸気の温度及び圧力は同じであることから、配管径に比例して蒸気噴出による荷重が大きくなる。このため、10B 配管に設置する原子炉建屋原子炉棟防護カバー2 について評価を行う。

3.3 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の組合せを踏まえて設定する。

(1) 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は、以下の荷重を用いる。

a. 蒸気噴出荷重

蒸気噴出荷重は、以下のとおり「軸方向荷重」及び「円周方向荷重」として算定する。

(a) 軸方向荷重

配管破断により防護カバーに作用する荷重は、配管破断時に配管内力が開放されることにより作用する力(リリース力)、配管金属破断面に圧力が作用することにより配管が分離しようとする力(リップフォース)及び蒸気噴出により作用する力(流体力)を、保守的に片側からのみ蒸気が噴出する場合を想定するものとする。

イ. リリース力

図 3-1 に示す配管破断時に開放される配管内力は次式により計算する。

$$\boxed{\phantom{F_{release}}}$$

ロ. リップフォース

図 3-2 に示す配管金属破断面に圧力が作用することにより、配管が分離しようとする力は次式により計算する。配管金属破断面に作用する圧力は、保守的に、破断開口発生前の配管圧力とする。

$$\boxed{\phantom{F_{rip}}}$$

ハ. 流体力

図 3-3 に示す蒸気噴出による荷重として防護カバーに作用する力は次式により計算する。

$$\boxed{\phantom{F_{fluid}}} *$$

なお、 C_T は

$$\boxed{}$$

で表し、 $P_a/P_0=0$ と仮定し、圧損を無視した保守的な評価を行う。

注記 * : J E A G 4 6 1 3 - 1998 を準用する。

二. 防護カバーに作用する荷重

防護カバーに作用する荷重 F_j' は、動的に作用するとして、次式により決定する。



(b) 円周方向荷重

図 3-4 に示す配管破断により防護カバーに作用する荷重として、防護カバーの円周方向に圧力が作用することにより、防護カバーが円周方向へ引っ張られる力を考慮する。配管からの漏えい時の防護カバー内圧力は、防護カバーのすき間により破断開口発生前の配管内圧より低くなるが、保守的に破断開口発生前の配管内圧が防護カバーに作用する場合を考える。



図 3-1 リリース力の作用図



図 3-2 リップフォースの作用図



図 3-3 流体力の作用図




図 3-4 円周方向荷重の作用図

(2) 荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重の組合せは、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重を踏まえて設定する。蒸気噴出荷重により、防護カバー本体には軸方向及び円周方向の荷重が作用する。ラグ及びシム調整キャップには軸方向荷重が作用する。荷重の組合せを表 3-2 に示す。

配管の破損は想定破損を対象としているため、地震との組合せは考慮しない。

表 3-2 防護カバーの評価対象部位に作用する荷重の組合せ

設備名称	荷重	荷重の方向	評価対象部位
防護カバー	J (蒸気噴出荷重)	軸方向	防護カバー本体
		円周方向	
		軸方向	ラグ
			ラグと配管の溶接部
		軸方向	シム調整キャップ
シム調整キャップと防護カバー本体の溶接部			

3.4 許容限界

防護カバーの許容限界は、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界を踏まえて、「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに、機能損傷モードを考慮し設定する。

各評価対象部位の許容限界を表 3-3 に示す。防護カバーの許容限界は、配管破損時の荷重に対し、発生応力が材料の降伏応力以下であれば、流路面積を保持し、機能維持を図ることができるため、供用状態 C の許容応力を準用する。防護カバーは両端が拘束されておらず、熱伸びの影響が軽微であるため、ここでは防護カバーに作用する配管破断時の蒸気噴出により発生する一次応力を考慮する。

表 3-3 供用状態 C を基本とする評価対象部位ごとの許容限界

評価対象部位	荷重の組合せ	供用状態	許容限界*	
			一次応力	
			引張	
防護カバー本体	J (蒸気噴出荷重)	C	1.5 f _t	

評価対象部位	荷重の組合せ	供用状態	許容限界*	
			一次応力	
			せん断	曲げ
ラグ	J (蒸気噴出荷重)	C	1.5 f _s	1.5 f _b

評価対象部位	荷重の組合せ	供用状態	許容限界*	
			一次応力	
			せん断	支圧
シム調整キャップ	J (蒸気噴出荷重)	C	1.5 f _s	1.5 f _p

注記 * : f_t, f_s, f_b, f_p : J SME SSB-3121.1(1), (2), (4), (5)により規定される値。

3.5 評価方法

防護カバーの強度評価は、添付書類「V-3-別添 3-3 溢水への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて示している評価式を用いる。

防護カバーは、防護カバー本体、ラグ及びシム調整キャップに作用する配管全周破断時の荷重に対して強度評価を行う。

a. 防護カバー本体

防護カバー本体は図 3-5 に示すように二つに分けて計算を行う。

(a) 防護カバー本体(A-A 断面)

軸方向応力を算出し、許容引張応力以下であることを確認する。



(b) 防護カバー本体(B-B 断面)

軸方向応力(引張)を算出し、許容引張応力以下であることを確認する。



漏えい時の内圧による周方向応力を算出し許容引張応力以下であることを確認する。
配管からの漏えい時に発生する内圧は、防護カバーのすき間により配管内圧より低くなるが、保守的に配管内圧と同じ圧力で評価する。



応力強さが、許容引張応力以下であることを確認する。





図 3-5 防護カバー断面概略図(防護カバー本体)

b. ラグ


ラグは図 3-6 に示すように二つに分けて計算を行う。

(a) ラグと配管の溶接部(C-C 断面)

せん断応力を算出し、許容せん断応力以下であることを確認する。



曲げ応力を算出し、許容曲げ応力以下であることを確認する。



組合せ応力を算出し、許容応力以下であることを確認する。



(b) ラグ材(D-D断面)

せん断応力を算出し，許容せん断応力以下であることを確認する。



曲げ応力を算出し，許容曲げ応力以下であることを確認する。



組合せ応力を算出し，許容応力以下であることを確認する。



図 3-6 防護カバー断面概略図 (ラグ)

c. シム調整キャップ

シム調整キャップは図 3-7 に示すように二つに分けて計算を行う。

(a) シム調整キャップと防護カバー本体の溶接部(E-E 断面)

せん断応力を算出し，許容せん断応力以下であることを確認する。



(b) シム調整キャップ(F-F 断面)

せん断応力を算出し，許容せん断応力以下であることを確認する。



支圧応力を算出し，許容支圧応力以下であることを確認する。




図 3-7 防護カバー断面概略図 (シム調整キャップ)

4. 評価条件

防護カバーの「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1～表 4-3 に示し、使用材料の許容応力評価条件を表 4-4 に示す。

表 4-1 防護カバー本体の強度評価条件

パッド厚さ (mm)	F_j' (N)	P_o (MPa)	主要寸法 (mm)	
			r_1	r_2

表 4-2 ラグの強度評価条件

パッド厚さ (mm)	F_j' (N)	P_o (MPa)	主要寸法 (mm)			
			b	t	t_{wp}	l

表 4-3 シム調整キャップの強度評価条件

パッド厚さ (mm)	F_j' (N)	P_o (MPa)	主要寸法 (mm)					
			m	n	t_{wp}	d	h	t

表 4-4 使用材料の許容応力評価条件

計算対象部位	材料	温度条件 (°C)	S_y (MPa)	S_u (MPa)	F (MPa)
防護カバー本体		302			
ラグ		302			
シム調整キャップ		302			
記号の定義					
S_y : 設計降伏点 J SME 付録材料図表 Part5 表 8 に規定される値					
S_u : 設計引張強さ J SME 付録材料図表 Part5 表 9 に規定される値					
F : J SME SSB-3121.1(1)により規定される値					

5. 強度評価結果

防護カバーの強度評価結果を表 5-1 に示す。

防護カバーの各部材の発生応力は許容応力以下であることを確認した。

表 5-1 防護カバーの強度評価結果

評価対象 設備	評価対象部位		応力分類	発生応力 (MPa)	許容応力 (MPa)
防護カバー	防護カバー 本体	A-A 断面	引張		
		B-B 断面	引張(軸方向)		
			引張(周方向)		
			組合せ(軸・周方向)		
	ラグ	ラグと配管の 溶接部	せん断		
			曲げ		
			組合せ		
		ラグ材	せん断		
			曲げ		
			組合せ		
	シム調整 キャップ	シム調整キャッ プと防護カバー 本体の溶接部	せん断		
せん断					
シム調整 キャップ材		支圧			