本資料のうち，枠囲みの内容は，
営業秘密又は防護上の観点から
公開できません

東海第二発電所　工事計画審査資料	
資料番号	工認-002　改 7
提出年月日	平成 30 年 9 月 27 日

日本原子力発電株式会社
東海第二発電所　工事計画審査資料
その他発電用原子炉の附属施設のうち
火災防護設備

（本文）

4　火災防護設備

1　火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料

・原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料	名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
						原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟（R-1）*1	火災区域	R-1	壁	150 以上 □*2)	鉄筋コンクリート
						原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟（R-3）*1	火災区域	R-3			
						原子炉建屋付属棟（R-4）*1	火災区域	R-4			
						原子炉建屋付属棟（R-5）*1	火災区域	R-5			
						原子炉建屋付属棟（R-6）*1	火災区域	R-6			
						原子炉建屋付属棟（R-7）*1	火災区域	R-7			
						原子炉建屋原子炉棟（R-8）*1	火災区域	R-8			
						原子炉建屋原子炉棟（R-9）*1	火災区域	R-9			
						原子炉建屋原子炉棟（R-10）*1	火災区域	R-10			
						原子炉建屋原子炉棟（R-11）*1	火災区域	R-11			
						原子炉建屋原子炉棟（R-12）*1	火災区域	R-12			
						原子炉建屋付属棟（DG-2C ルーフベントファン室）*1	火災区域	O-4			
						原子炉建屋付属棟（DG-2D ルーフベントファン室）*1	火災区域	O-5			
						原子炉建屋付属棟（DG-HPCS ルーフベントファン室）*1	火災区域	O-6			
						原子炉建屋付属棟（屋上）*1	火災区域	O-7			
						原子炉建屋付属棟（RW-1）*1	火災区域	RW-1			
						原子炉建屋付属棟（RW-5）*1	火災区域	RW-5			
						原子炉建屋付属棟（RW-6）*1	火災区域	RW-6			

（続き）

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法（mm）	材料	名称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
—						RHR 熱交換器 A 室代替循環冷却系ポンプ A 室*1	火災区画	R-B2-1	壁	150 以上 □*2)	鉄筋コンクリート
						B2 階通路*1	火災区画	R-B2-2			
						RCIC ポンプ室*1	火災区画	R-B2-3			
						サンプポンプ室（東）*1	火災区画	R-B2-4			
						LPCS ポンプ室常設高圧代替注水系ポンプ室*1	火災区画	R-B2-5			
						HPCS ポンプ室*1	火災区画	R-B2-6			
						サンプポンプ室（西）*1	火災区画	R-B2-7			
						RHR 熱交換器 B 室代替循環冷却系ポンプ B 室*1	火災区画	R-B2-8			
						RHR ポンプ B 室*1	火災区画	R-B2-9			
						RHR ポンプ C 室*1	火災区画	R-B2-10			
						RHR ポンプ A 室*1	火災区画	R-B2-11			
						非常用ディーゼル（2C）室*1	火災区画	R-B2-12			
						非常用ディーゼル（HPCS）室*1	火災区画	R-B2-13			
						非常用ディーゼル（2D）室*1	火災区画	R-B2-14			
						A 系スイッチギア室*1	火災区画	R-B2-15（1）			
						HPCS 系スイッチギア室*1	火災区画	R-B2-15（2）			

（続き）

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法（mm）	材料	名称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
						RHR 熱交換器 A 室*1	火災区画	R-B1-1			
						B1 階通路（東）*1	火災区画	R-B1-2（1）			
						B1 階通路（西）*1	火災区画	R-B1-2（2）			
						RHR 熱交換器 B 室*1	火災区画	R-B1-3			
						非常用ディーゼル（2C）室*1	火災区画	R-B1-4			
						非常用ディーゼル（HPCS）室*1	火災区画	R-B1-5			
						非常用ディーゼル（2D）室*1	火災区画	R-B1-6			
						B 系スイッチギア室 [redacted] *1	火災区画	R-B1-7（1）			
						B 系スイッチギア室*1	火災区画	R-B1-7（2）	壁	150 以上（[redacted]*2））	鉄筋コンクリート
						D/G-2D デイタンク室*1	火災区画	R-B1-8			
						D/G-HPCS デイタンク室*1	火災区画	R-B1-9			
						D/G-2C デイタンク室*1	火災区画	R-B1-10			
						RHR 熱交換器 A 室*1	火災区画	R-1-1			
						1 階通路（東）*1	火災区画	R-1-2（1）			
						1 階通路（西）*1	火災区画	R-1-2（2）			
						RHR 熱交換器 B 室*1	火災区画	R-1-3			
						125V バッテリー室（2B）*1	火災区画	R-1-4			

（続き）

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法（mm）	材料	名称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
—						24V バッテリー室（2A）*1	火災区画	R-1-5（1）	壁	150 以上（□*2）	鉄筋コンクリート
						125V バッテリー室（2B）*1	火災区画	R-1-5（2）			
						MG（A）エリア*1	火災区画	R-1-6（1）			
						MG（B）エリア*1	火災区画	R-1-6（2）			
						125V 充電器 2A エリア*1	火災区画	R-1-6（3）			
						125V 充電器 2B エリア*1	火災区画	R-1-6（4）			
						直流 125V 蓄電池 2A 室*1	火災区画	R-1-7（1）			
						直流 125V 蓄電池 HPCS 室*1	火災区画	R-1-7（2）			
						エレベータマシン室*1	火災区画	R-2-1			
						TIP ドライブメカニズム室*1	火災区画	R-2-2			
						2 階通路（東）*1	火災区画	R-2-3（1）			
						2 階通路（西）*1	火災区画	R-2-3（2）			
						CUW ポンプ B 室*1	火災区画	R-2-4			
						CUW 配管室*1	火災区画	R-2-5			
						CUW ポンプ A 室*1	火災区画	R-2-6			
						MS トンネル室*1	火災区画	R-2-7			

（続き）

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法（mm）	材料	名称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
—						ケーブル処理室*1	火災区画	R-2-8	壁	150以上（□*2）	鉄筋コンクリート
						コンピュータ室*1	火災区画	C-2-1			
						中央制御室　中央制御室床下コンクリートピット*1	火災区画	C-2-2			
						バッテリー排気ファンA室*1	火災区画	C-2-3（1）			
						バッテリー排気ファンB室*1	火災区画	C-2-3（2）			
						プロセスコンピュータ室*1	火災区画	C-2-4			
						3階通路（東）*1	火災区画	R-3-1（1）			
						3階通路（西）*1	火災区画	R-3-1（2）			
						RHR弁室*1	火災区画	R-3-2			
						メタクラ空調機Aエリア*1	火災区画	R-3-3（1）			
						メタクラ空調機Bエリア*1	火災区画	R-3-3（2）			
						MCR空調機Aエリア*1	火災区画	R-3-3（3）			
						MCR空調機Bエリア*1	火災区画	R-3-3（4）			
						MCRバイパスフィルタAエリア*1	火災区画	R-3-3（5）			
						MCRバイパスフィルタBエリア*1	火災区画	R-3-3（6）			
						代替燃料プール冷却系ポンプ，熱交換器室*1	火災区画	R-4-1			
						制御棒補修室*1	火災区画	R-4-2			

（続き）

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
—						4 階通路（東）*1	火災区画	R-4-3（1）	壁	150 以上（□*2）	鉄筋コンクリート
						4 階通路（西）*1	火災区画	R-4-3（2）			
						CUW 熱交換器室*1	火災区画	R-4-4			
						CUW 逆洗タンク/ポンプ室*1	火災区画	R-4-5			
						FPC ポンプ室*1	火災区画	R-4-6			
						FPC 熱交換器室*1	火災区画	R-4-7			
						FPC 輸送ポンプ室*1	火災区画	R-4-8			
						FPC 保持ポンプ A 室*1	火災区画	R-4-9			
						FPC 逆洗受けタンク室*1	火災区画	R-4-10			
						FPC 保持ポンプ B 室*1	火災区画	R-4-11			
						5 階通路（西）*1	火災区画	R-5-4（1）			
						SLC ポンプ（A）エリア*1	火災区画	R-5-4（2）			
						SLC ポンプ（B）エリア*1	火災区画	R-5-4（3）			
						CUW F/D（A）室*1	火災区画	R-5-5			
						CUW F/D（B）室*1	火災区画	R-5-6			
						CUW 保持ポンプ 3A 室*1	火災区画	R-5-7			
						CUW 保持ポンプ 3B 室*1	火災区画	R-5-8			
						CUW プリコートポンプ室*1	火災区画	R-5-9			
						PCV 全域*1	火災区画	PCV			

（続き）

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						バッテリー空調機Aエリア*1	火災区画	0-7-1（1）	壁	150以上（□*2）	鉄筋コンクリート
						バッテリー空調機Bエリア*1	火災区画	0-7-1（2）			
						メタクラチラーユニット4Bエリア*1	火災区画	0-7-1（3）			
						メタクラチラーユニット4Aエリア*1	火災区画	0-7-1（4）			
						MCRチラーユニット2エリア*1	火災区画	0-7-1（5）			
						MCRチラーユニット1エリア*1	火災区画	0-7-1（6）			
						メタクラチラーユニット3Aエリア*1	火災区画	0-7-1（7）			
						メタクラチラーユニット3Bエリア*1	火災区画	0-7-1（8）			

注記　＊1：本設備は既存の設備である。

＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・タービン建屋

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料	名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						タービン建屋*1	火災区域	T-1	壁	150 以上 (□*2)	鉄筋コンクリート

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・海水ポンプエリア

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料	名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						海水ポンプエリア（北側）*1	火災区域	O-2	壁	150 以上 (□*2)	鉄筋コンクリート
						海水ポンプエリア（南側）*1	火災区域	O-3			

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・廃棄物処理建屋

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料	名　　称			種類	主要寸法 (mm)	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						廃棄物処理建屋*1	火災区域	NRW-1	壁	150 以上 (□*2)	鉄筋コンクリート

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・固体廃棄物作業建屋

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						固体廃棄物作業建屋（東海，東海第二発電所共用）*1	火災区域	LLW-1	壁	□*2	鉄筋コンクリート

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・固体廃棄物貯蔵庫

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						固体廃棄物貯蔵庫Ａ棟（東海，東海第二発電所共用）*1	火災区域	DY-1	壁	□*2	鉄筋コンクリート
						固体廃棄物貯蔵庫Ｂ棟（東海，東海第二発電所共用）*1	火災区域	DY-2			

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・使用済燃料乾式貯蔵建屋

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						使用済燃料乾式貯蔵建屋*1	火災区域	DC-1	壁	□*2	鉄筋コンクリート

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・給水加熱器保管庫

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						給水加熱器保管庫*1	火災区域	0-18	壁	□*2	鉄筋コンクリート

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・復水貯蔵タンクエリア

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						復水貯蔵タンクエリア*1	火災区域	0-1	壁	150 以上（□*2）	鉄筋コンクリート

注記　＊1：本設備は既存の設備である。
　　＊2：公称値のうち最小のものを示す。

・排気筒モニタ室

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						排気筒モニタ室	火災区域	0-17	壁	□*	鉄筋コンクリート

注記　＊：公称値のうち最小のものを示す。

・常設代替高圧電源装置置場

変更前						変更後					
名称			種類	主要寸法(mm)	材料	名称			種類	主要寸法(mm)	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						常設代替高圧電源装置置場（地上）	火災区域	D-1	壁	150以上 (□*)	鉄筋コンクリート
						常設代替高圧電源装置置場 (非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプエリア)	火災区域	D-2			
						西側淡水貯水設備水位計室	火災区域	D-3			
						常設代替高圧電源装置置場（地下）	火災区域	D-4			
						機器ハッチ室	火災区画	D-B1-2			
						D/G 2D燃料移送ポンプ室	火災区画	D-B1-4			
						D/G HPCS燃料移送ポンプ室	火災区画	D-B1-5			
						D/G 2C燃料移送ポンプ室	火災区画	D-B1-6			
						常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプA室	火災区画	D-B1-8			
						常設代替高圧電源装置用燃料移送ポンプB室	火災区画	D-B1-9			
						換気機械室	火災区画	D-B1-10			
						緊急用電気品室	火災区画	D-B1-11			
						常設代替高圧電源装置エリアA	火災区画	D-1-1			
						常設代替高圧電源装置エリアB	火災区画	D-1-2			
						常設代替高圧電源装置エリアC	火災区画	D-1-3			
						DBトンネル	火災区画	D-1-5			
						SAトンネル	火災区画	D-1-6			

注記　＊：公称値のうち最小のものを示す。

・軽油貯蔵タンクエリア

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						軽油貯蔵タンク A	火災区域	0-8	壁	150 以上（□*）	鉄筋コンクリート
						軽油貯蔵タンク B	火災区域	0-9			

注記　＊：公称値のうち最小のものを示す。

・緊急時対策所建屋

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						緊急時対策所建屋（K-1）（東海，東海第二発電所共用）	火災区域	K-1	壁	□*	鉄筋コンクリート
						緊急時対策所建屋（K-2）（東海，東海第二発電所共用）	火災区域	K-2			
						緊急時対策所建屋（K-3）（東海，東海第二発電所共用）	火災区域	K-3			
						緊急時対策所建屋（K-4）（東海，東海第二発電所共用）	火災区域	K-4			
						緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク A（東海，東海第二発電所共用）	火災区域	0-12			
						緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク B（東海，東海第二発電所共用）	火災区域	0-13			

注記　＊：公称値のうち最小のものを示す。

・常設低圧代替注水系ポンプ室，格納容器圧力逃がし装置格納槽，緊急用海水ポンプピット

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						常設低圧代替注水系ポンプ室	火災区域	0-14	壁	□*	鉄筋コンクリート
						格納容器圧力逃がし装置格納槽	火災区域	0-15		□*	
						緊急用海水ポンプピット	火災区域	0-16		□*	

注記　＊：公称値のうち最小のものを示す。

・可搬型設備用軽油タンク

変　更　前						変　更　後					
名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料	名　　称			種類	主要寸法（mm）	材料
火災区域（区画）名称	区分	番号				火災区域（区画）名称	区分	番号			
－						可搬型設備用軽油タンク室（西側）	火災区域	0-10	壁	□*	鉄筋コンクリート
						可搬型設備用軽油タンク室（南側）	火災区域	0-11			

注記　＊：公称値のうち最小のものを示す。

2　消火設備に係る次の事項

2.1　消火系

(1)　ポンプの名称，種類，容量，揚程又は吐出圧力，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所並びに原動機の種類，出力，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

				変　更　前	変　更　後
名　称				—	電動機駆動消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用）*1
ポンプ	種類		—		うず巻形
	容量		m^3/h/個		18 以上（227.1*2）
	揚程		m		[redacted]以上（89*2）
	最高使用圧力		MPa		1.38
	最高使用温度		℃		50
	主要寸法	吸込口径	mm		200*2
		吐出口径	mm		150*2
		たて	mm		800*2
		横	mm		1381*2
		高さ	mm		725*2
	材料	ケーシング	—		FC30
	個数		—		1
	取付箇所	系統名（ライン名）	—		電動機駆動消火ポンプ消火系
		設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
		溢水防護上の区画番号	—		—
		溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—
原動機	種類		—	—	誘導電動機
	出力		kW/個		110
	個数		—		1
	取付箇所		—		ポンプと同じ

注記　＊1：本設備は既存の設備である。

＊2：公称値を示す。

				変更前	変更後
名称				—	構内消火用ポンプ（東海，東海第二発電所共用）
ポンプ	種類		—		うず巻形
	容量		m^3/h/個		48 以上（159*）
	揚程		m		[redacted]以上（84*）
	最高使用圧力		MPa		1.26
	最高使用温度		℃		50
	主要寸法	吸込口径	mm		150*
		吐出口径	mm		150*
		たて	mm		320*
		横	mm		1070*
		高さ	mm		685*
	材料	ケーシング	—		FC200
	個数		—		1
	取付箇所	系統名（ライン名）	—		構内消火用ポンプ 消火系
		設置床	—		構内消火用ポンプ建屋 EL.11.00 m
		溢水防護上の区画番号	—		—
		溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—
原動機	種類		—	—	誘導電動機
	出力		kW/個		75
	個数		—		1
	取付箇所		—		ポンプと同じ

注記　＊：公称値を示す。

				変更前	変更後
名称				—	ディーゼル駆動消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用）*1
ポンプ	種類		—		うず巻形
	容量		m^3/h/個		18 以上（261*2）
	揚程		m		[redacted]以上（90*2）
	最高使用圧力		MPa		1.38
	最高使用温度		℃		50
	主要寸法	吸込口径	mm		200*2
		吐出口径	mm		150*2
		たて	mm		875*2
		横	mm		1083*2
		高さ	mm		775*2
	材料	ケーシング	—		FC250
	個数		—		1
	取付箇所	系統名（ライン名）	—		ディーゼル駆動消火ポンプ消火系
		設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
		溢水防護上の区画番号	—		—
		溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—
原動機	種類		—	—	ディーゼル機関
	出力		kW/個		131
	個数		—		1
	取付箇所		—		ポンプと同じ

注記　＊1：本設備は既存の設備である。

＊2：公称値を示す。

				変更前	変更後
名称				—	ディーゼル駆動構内消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用）
ポンプ	種類		—		うず巻形
	容量		m^3/h/個		48 以上（159*）
	揚程		m		[redacted] 以上（84*）
	最高使用圧力		MPa		1.26
	最高使用温度		℃		50
	主要寸法	吸込口径	mm		150*
		吐出口径	mm		150*
		たて	mm		320*
		横	mm		1070*
		高さ	mm		685*
	材料	ケーシング	—		FC200
	個数		—		1
	取付箇所	系統名（ライン名）	—		ディーゼル駆動構内消火ポンプ消火系
		設置床	—		構内消火用ポンプ建屋 EL.11.00 m
		溢水防護上の区画番号	—		—
		溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—
原動機	種類		—	—	ディーゼル機関
	出力		kW/個		90
	個数		—		1
	取付箇所		—		ポンプと同じ

注記　＊：公称値を示す。

(2) 容器の名称，種類，容量，最高使用圧力，最高使用温度，主要寸法，材料，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前	変更後
名称			—	ろ過水貯蔵タンク（東海，東海第二発電所共用）*1
種類		—		たて置円筒形
容量		m³/個		1500 以上（1500*2）
最高使用圧力		MPa		静水頭
最高使用温度		℃		50
主要寸法	胴内径	mm		13560*2
	胴板厚さ	mm		[redacted] (6.0*2) (8.0*2) (9.0*2)
	屋根板厚さ	mm		[redacted] (4.5*2)
	底板厚さ	mm		[redacted] (12.0*2)
	出口管台外径	mm		318.5*2
	出口管台厚さ	mm		17.4*2
	側マンホール管台外径	mm		628.0*2
	側マンホール管台厚さ	mm		9.0*2
	側マンホールふた厚さ	mm		[redacted] (16.0*2)
	高さ	mm		13262*2
材料	胴板	—		SS400
	屋根板	—		SS400
	底板	—		SS400
	側マンホールふた	—		SS400
個数		—		1
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ろ過水貯蔵タンク消火系
	設置床	—		屋外 EL.11.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記 ＊1：本設備は既存の設備である。

＊2：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	多目的タンク（東海，東海第二発電所共用）*1
種類		—		たて置円筒形
容量		m^3/個		1500 以上（1500*2）
最高使用圧力		MPa		静水頭
最高使用温度		℃		50
主要寸法	胴内径	mm		13560*2
	胴板厚さ	mm		[redacted]（6.0*2）（7.0*2）（8.0*2）
	屋根板厚さ	mm		[redacted]（4.5*2）
	底板厚さ	mm		6.0（6.0*2）
	出口管台外径	mm		318.5*2
	出口管台厚さ	mm		17.4*2
	構内消火水出口管台外径	mm		216.3*2
	構内消火水出口管台厚さ	mm		12.7*2
	側マンホール管台外径	mm		626.0*2
	側マンホール管台厚さ	mm		8.0*2
	側マンホールふた厚さ	mm		[redacted]（16.0*2）
	高さ	mm		13256*2
材料	胴板	—		SS400
	屋根板	—		SS400
	底板	—		SS400
	側マンホールふた	—		SS400
個数		—		1
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		多目的タンク消火系
	設置床	—		屋外　EL.11.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊1：本設備は既存の設備である。

＊2：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	原水タンク（東海，東海第二発電所共用）
種類		—		たて置円筒形
容量		m^3/個		1000 以上（1000*）
最高使用圧力		MPa		静水頭
最高使用温度		℃		50
主要寸法	胴内径	mm		11620*
	胴板厚さ	mm		[redacted] (6.0*) (9.0*) (11.0*)
	屋根板厚さ	mm		[redacted] (4.5*)
	底板厚さ	mm		[redacted] (12.0*)
	出口管台外径	mm		216.3*
	出口管台厚さ	mm		12.7*
	高さ	mm		11412*
材料	胴板	—		SS400
	屋根板	—		SS400
	底板	—		SS400
個数		—		1
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		原水タンク 消火系
	設置床	—		屋外　EL.11.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （ほう酸水注入系ポンプＡ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプＡ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.38.80 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （ほう酸水注入系ポンプＢ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプＢ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.38.80 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2C-7 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2C-7 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.38.80 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （原子炉再循環系低速度用電源装置A用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置A用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （原子炉再循環系低速度用電源装置Ｂ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置Ｂ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2D-9 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2D-9 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2C-9 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2C-9 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (125V DC MCC 2A-2 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (125V DC MCC 2A-2 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2C-8 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2C-8 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （代替燃料プール冷却系ポンプ室用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（代替燃料プール冷却系ポンプ室用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2A2-2 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		6
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2A2-2 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2B2-2 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		6
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2B2-2 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.29.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2D-8 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2D-8 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.20.30 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2D-7 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2D-7 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.21.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置A用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインナ名）	—		ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置A用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.21.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (プロセスコンピュータ室用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (プロセスコンピュータ室用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.23.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		14 以上（14*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		420*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.18.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （バッテリー排気ファン室用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24 以上（24*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（バッテリー排気ファン室用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.23.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 MCC 他）用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 MCC 他）用）消火系
	設置床	—		[redacted] EL.14.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用蓄電池）用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24 以上（24*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用蓄電池）用）消火系
	設置床	—		[redacted] EL.14.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 125V MCC）用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24 以上（24*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用 125V MCC）用）消火系
	設置床	—		[redacted] EL.14.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		16
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.22.50 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (125V DC MCC 2A-1 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (125V DC MCC 2A-1 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （制御棒駆動水ポンプＡ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプＡ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （制御棒駆動水ポンプＢ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプＢ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2A1-2 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2A1-2 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2B1-2 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2B1-2 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (低圧炉心スプレイ系ポンプ用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		7
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (低圧炉心スプレイ系ポンプ用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		6
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (残留熱除去系ポンプＣ用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		6
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (残留熱除去系ポンプＣ用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （代替循環冷却系ポンプＡ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプＡ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2C-3 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		6
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2C-3 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2C-5 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2C-5 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2D-3 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		6
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2D-3 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (MCC 2D-5 用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (MCC 2D-5 用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (A系スイッチギア室用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		12
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (A系スイッチギア室用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		13
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.-0.10 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (緊急用海水ポンプ用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (緊急用海水ポンプ用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.-4.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		10
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.3.80 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (A系蓄電池室用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24以上 (24*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (A系蓄電池室用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (B系蓄電池室（北側）用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24以上（24*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted](5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted](9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（B系蓄電池室 （北側）用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (B系蓄電池室（南側）用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24以上（24*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted](5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted](9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（B系蓄電池室 （南側）用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (非常用ガス再循環系排風機A用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ(非常用ガス再循環系排風機A用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (非常用ガス再循環系排風機B用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted](5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted](9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機B用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (非常用ガス処理系排風機A用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (非常用ガス処理系排風機A用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (非常用ガス処理系排風機B用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (非常用ガス処理系排風機B用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変　更　前	変　更　後
名　　称			－	ハロンボンベ （原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置Ｂ用）
種　　類		－		一般継目なし容器
容　　量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外　　径	mm		265.0*
	高　　さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材　　料		－		マンガン鋼
個　　数		－		4
取付箇所	系統名（ラインン名）	－		ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置Ｂ用） 消火系
	設置床	－		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	－		－
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	－		－

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (空調機械室用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		25
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (空調機械室用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （代替循環冷却系ポンプＢ用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		5
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプＢ用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (24V バッテリー2A 室用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		14 以上 (14*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		420*
	胴部厚さ	mm		[redacted] (5.5*)
	底部厚さ	mm		[redacted] (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		2
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (24V バッテリー 2A 室用) 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （直流125V蓄電池HPCS室用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24以上（24*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		3
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（直流125V蓄電池HPCS室用） 消火系
	設置床	—		[redacted] EL.8.20 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (常設低圧代替注水系ポンプ用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上 (68*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		□ (5.5*)
	底部厚さ	mm		□ (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		8
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (常設低圧代替注水系ポンプ用) 消火系
	設置床	—		常設低圧代替注水系ポンプ室 EL.-11.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ（緊急時対策所建屋１用）（東海，東海第二発電所共用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（5.5*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		14
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（緊急時対策所建屋１用） 消火系
	設置床	—		緊急時対策所建屋 EL.23.30 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変　更　前	変　更　後
名　　称			—	ハロンボンベ（緊急時対策所建屋２用）（東海，東海第二発電所共用）
種　　類		—		一般継目なし容器
容　　量		L/個		14 以上（14*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外　　径	mm		265.0*
	高　　さ	mm		420*
	胴部厚さ	mm		□（5.5*）
	底部厚さ	mm		□（9.0*）
材　　料		—		マンガン鋼
個　　数		—		8
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（緊急時対策所建屋２用） 消火系
	設置床	—		緊急時対策所建屋 EL.23.30 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （常設代替高圧電源装置置場１用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		□（5.5*）
	底部厚さ	mm		□（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		20
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場１用） 消火系
	設置床	—		常設代替高圧電源装置置場 EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （常設代替高圧電源装置置場２用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		14 以上（14*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		420*
	胴部厚さ	mm		□（5.5*）
	底部厚さ	mm		□（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		8
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場２用） 消火系
	設置床	—		常設代替高圧電源装置置場 EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （常設代替高圧電源装置置場３用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		□（5.5*）
	底部厚さ	mm		□（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		9
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場３用） 消火系
	設置床	—		常設代替高圧電源装置置場 EL.2.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ （カルバート（立坑部）用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		68 以上（68*）
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		1500*
	胴部厚さ	mm		□（5.5*）
	底部厚さ	mm		□（9.0*）
材料		—		マンガン鋼
個数		—		14
取付箇所	系統名 （ラインン名）	—		ハロンボンベ（カルバート（立坑部）用） 消火系
	設置床	—		常設代替高圧電源装置置場 EL.-8.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (2D,HPCS C/S トレンチ用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		14 以上 (14*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		420*
	胴部厚さ	mm		□ (5.5*)
	底部厚さ	mm		□ (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		2
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (2D,HPCS C/S トレンチ用) 消火系
	設置床	—		C/S トレンチ EL.5.80 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	ハロンボンベ (2C C/S トレンチ用)
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		24 以上 (24*)
最高使用圧力		MPa		5.2
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		265.0*
	高さ	mm		622*
	胴部厚さ	mm		□ (5.5*)
	底部厚さ	mm		□ (9.0*)
材料		—		マンガン鋼
個数		—		4
取付箇所	系統名 (ライン名)	—		ハロンボンベ (2C C/S トレンチ用) 消火系
	設置床	—		C/S トレンチ EL.5.80 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		82.5以上（82.5*）
最高使用圧力		MPa		10.8
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		273.0*
	高さ	mm		1690*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（6.0*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（11.0*）
材料		—		クロムモリブデン鋼
個数		—		47
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.22.50 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	[redacted]
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		82.5以上（82.5*）
最高使用圧力		MPa		10.8
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		273.0*
	高さ	mm		1690*
	胴部厚さ	mm		[redacted]（6.0*）
	底部厚さ	mm		[redacted]（11.0*）
材料		—		クロムモリブデン鋼
個数		—		45
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		[redacted]
	設置床	—		[redacted] EL.18.00 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2A 用）（東海，東海第二発電所共用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		82.5 以上（82.5*）
最高使用圧力		MPa		10.8
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		273.0*
	高さ	mm		1690*
	胴部厚さ	mm		□（6.0*）
	底部厚さ	mm		□（11.0*）
材料		—		クロムモリブデン鋼
個数		—		18
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2A 用）消火系
	設置床	—		緊急時対策所建屋 EL.23.30 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

			変更前	変更後
名称			—	二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2B 用）（東海，東海第二発電所共用）
種類		—		一般継目なし容器
容量		L/個		82.5 以上（82.5*）
最高使用圧力		MPa		10.8
最高使用温度		℃		40
主要寸法	外径	mm		273.0*
	高さ	mm		1690*
	胴部厚さ	mm		□（6.0*）
	底部厚さ	mm		□（11.0*）
材料		—		クロムモリブデン鋼
個数		—		18
取付箇所	系統名（ラインン名）	—		二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室 2B 用）消火系
	設置床	—		緊急時対策所建屋 EL.23.30 m
	溢水防護上の区画番号	—		—
	溢水防護上の配慮が必要な高さ	—		—

注記　＊：公称値を示す。

(5)　主配管の名称，最高使用圧力，最高使用温度，外径，厚さ及び材料（常設及び可搬型の別に記載し，可搬型の場合は，個数及び取付箇所を付記すること。）

・常設

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ろ過水貯蔵タンク*2 ～ ディーゼル駆動消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用）	静水頭	50	318.5	10.3*1	STPG370
											318.5	10.3*1	STPT410
											216.3	8.2*1	STPT410
								多目的タンク*2 ～ ろ過水貯蔵タンク出口配管合流点（東海，東海第二発電所共用）	静水頭	50	318.5	10.3*1	STPG370
								ろ過水貯蔵タンク出口配管分岐点*2 ～ 電動機駆動消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用）	静水頭	50	318.5	10.3*1	STPT410
											216.3	8.2*1	STPT410
								ディーゼル駆動消火ポンプ*2 ～ 原子炉建屋消火栓分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.38	50	165.2	7.1*1	STPT410
											216.3	8.2*1	STPT410
											114.3	6.0*1	STPT410
											114.3	6.0*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料		名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	*2 電動機駆動消火ポンプ～ディーゼル駆動消火ポンプ出口配管合流点（東海，東海第二発電所共用）	1.38	50	165.2	7.1*1	STPT410
								*2 ディーゼル駆動消火ポンプ出口配管分岐点～固体廃棄物作業建屋消火栓分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.38	50	114.3	6.0*1	STPT410
											114.3	6.0*1	SUS304TP
											89.1	5.5*1	SUS304TP
								*2 原水タンク～ディーゼル駆動構内消火ポンプ（東海，東海第二発電所共用）	静水頭	50	216.3	8.2*1	STPG370
											165.2	7.1*1	STPG370
								*2 多目的タンク～原水タンク出口配管合流点（東海，東海第二発電所共用）	静水頭	50	216.3	8.2*1	STPG370
											165.2	7.1*1	STPG370

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	*2 原水タンク出口配管分岐点 ～ 構内消火用ポンプ（東海，東海第二発電所共用）	静水頭	50	165.2	7.1*1	STPG370
								*2 ディーゼル駆動構内消火ポンプ ～ ディーゼル駆動構内消火ポンプ出口配管分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370
								*2 構内消火用ポンプ ～ ディーゼル駆動構内消火ポンプ出口配管合流点（東海，東海第二発電所共用）	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	*2 ディーゼル駆動構内消火ポンプ出口配管分岐点 ～ 海水ポンプエリア及び常設低圧代替注水系ポンプ室供給配管分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370
								*2 海水ポンプエリア及び常設低圧代替注水系ポンプ室供給配管分岐点 ～ 海水ポンプエリア及び排気筒モニタ室供給配管分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370
								*2 海水ポンプエリア及び排気筒モニタ室供給配管分岐点 ～ 海水ポンプエリア供給配管分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.26	50	114.3	6.0*1	STPG370

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	*2 ディーゼル駆動構内消火ポンプ出口配管分岐点 ～ 緊急時対策所建屋及び常設代替高圧電源装置置場供給配管分岐点（東海，東海第二発電所共用）	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370
								*2 海水ポンプエリア及び常設低圧代替注水系ポンプ室供給配管分岐点 ～ 常設低圧代替注水系ポンプ室供給配管分岐点	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370
								*2 海水ポンプエリア及び排気筒モニタ室供給配管分岐点 ～ 排気筒モニタ室供給配管分岐点	1.26	50	165.2	7.1*1	STPG370

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプA用）～ほう酸水注入系ポンプA	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（ほう酸水注入系ポンプB用）～ほう酸水注入系ポンプB	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2C-7用）～MCC 2C-7	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置A用）～原子炉再循環系低速度用電源装置A	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（原子炉再循環系低速度用電源装置B用）～原子炉再循環系低速度用電源装置B	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料		名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（MCC 2D-9 用）～MCC 2D-9	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2C-9 用）～MCC 2C-9	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（125V DC MCC 2A-2 用）～125V DC MCC 2A-2	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2C-8 用）～MCC 2C-8	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（代替燃料プール冷却系ポンプ室用）～代替燃料プール冷却系ポンプ室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称			最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系								消火系	ハロンボンベ（MCC 2A2-2 用）～MCC 2A2-2	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												34.0	3.4*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（MCC 2B2-2 用）～MCC 2B2-2	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												34.0	3.4*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（MCC 2D-8 用）～MCC 2D-8	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（MCC 2D-7 用）～MCC 2D-7	5.2	40	42.7	3.6*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置 A 用）～原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置 A	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（プロセスコンピュータ室用）～プロセスコンピュータ室	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP
											27.2	2.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（中央制御室床下コンクリートピットS1，S2用）～中央制御室床下コンクリートピットS1，S2	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											27.2	2.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（バッテリー排気ファン室用）～バッテリー排気ファン室	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用MCC他）用）～緊急用電気室（緊急用MCC他）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											48.6	3.7*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用蓄電池）用）～緊急用電気室（緊急用蓄電池）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（緊急用電気室（緊急用125V MCC）用）～緊急用電気室（緊急用125V MCC）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（ケーブル処理室用）～ケーブル処理室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											76.3	5.2*1	SUS304TP
											114.3	6.0*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料		名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（125V DC MCC 2A-1用）～125V DC MCC 2A-1	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプA用）～制御棒駆動水ポンプA	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（制御棒駆動水ポンプB用）～制御棒駆動水ポンプB	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2A1-2用）～MCC 2A1-2	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2B1-2用）～MCC 2B1-2	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプA室用）～残留熱除去系ポンプA室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（低圧炉心スプレイ系ポンプ用）～低圧炉心スプレイ系ポンプ	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											48.6	3.7*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプB用）～残留熱除去系ポンプB	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（残留熱除去系ポンプC用）～残留熱除去系ポンプC	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（高圧炉心スプレイ系ポンプ室用）～高圧炉心スプレイ系ポンプ室	5.2	40	60.5	5.5*1	SUS304TP
											60.5	3.9*1	SUS304TP
											48.6	3.7*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（原子炉隔離時冷却系ポンプ室用）～原子炉隔離時冷却系ポンプ室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプA用）～代替循環冷却系ポンプA	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2C-3用）～MCC 2C-3	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											48.6	3.7*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2C-5用）～MCC 2C-5	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（MCC 2D-3用）～MCC 2D-3	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											48.6	3.7*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称	最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)	外径(mm)	厚さ(mm)	材料		名称	最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)	外径*1(mm)	厚さ(mm)	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ(MCC 2D-5用)～MCC 2D-5	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ(A系スイッチギア室用)～A系スイッチギア室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											89.1	5.5*1	SUS304TP
									5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											89.1	5.5*1	SUS304TP
								ハロンボンベ(緊急用海水ポンプ用)～緊急用海水ポンプ	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ(HPCS系スイッチギア室用)～HPCS系スイッチギア室	5.2	40	60.5	5.5*1	SUS304TP
											60.5	3.9*1	SUS304TP
											48.6	3.7*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（電気室用）～電気室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											76.3	5.2*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（A系蓄電池室用）～A系蓄電池室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（B系蓄電池室（北側）用）～B系蓄電池室（北側）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											27.2	2.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（B系蓄電池室（南側）用）～B系蓄電池室（南側）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											27.2	2.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機A用）～非常用ガス再循環系排風機A	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（非常用ガス再循環系排風機B用）～非常用ガス再循環系排風機B	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（非常用ガス処理系排風機A用）～非常用ガス処理系排風機A	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（非常用ガス処理系排風機B用）～非常用ガス処理系排風機B	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	3.4*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置B用）～原子炉再循環系流量制御弁用制御油圧発生装置B	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（空調機械室用）～空調機械室	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											89.1	5.5*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称			最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)	外径(mm)	厚さ(mm)	材料	名称		最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)	外径*1(mm)	厚さ(mm)	材料
消火系	—						消火系	ハロンボンベ（代替循環冷却系ポンプB用）～代替循環冷却系ポンプB		5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												42.7	3.6*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（24Vバッテリー2A室用）～24Vバッテリー2A室		5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												27.2	2.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（直流125V蓄電池HPCS室用）～直流125V蓄電池HPCS室		5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												27.2	2.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（常設低圧代替注水系ポンプ用）～常設低圧代替注水系ポンプ		5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（緊急時対策所建屋1用）～弁 HALON-FP-F001,F002,F003,F004,F005,F006,F007,F008,F009（東海，東海第二発電所共用）		5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												89.1	5.5*1	SUS304TP
												42.7	4.9*1	SUS304TP
												76.3	5.2*1	SUS304TP
												48.6	5.1*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料		名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－							消火系	弁 HALON-FP-F001 ～ 非常用換気設備室（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
									弁 HALON-FP-F007 ～ 2階電気品室（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
									弁 HALON-FP-F008 ～ 3階電気品室（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	76.3	5.2*1	SUS304TP
									弁 HALON-FP-F009 ～ 125V充電器室（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	42.7	4.9*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（緊急時対策所建屋2用） ～ 弁 HALON-FP-F010，F011，F012，F013，F014，F015（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
												34.0	4.5*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料		名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	弁 HALON-FP-F010 ～ 125V 蓄電池室（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
											27.2	3.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F011 ～ 24V 蓄電池室 2B（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
											27.2	3.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F012 ～ 24V 蓄電池室 2A（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
											27.2	3.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-015 ～ 通信機械室（東海，東海第二発電所共用）	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
								ハロンボンベ （常設代替高圧電源装置置場 1 用） ～ 弁 HALON-FP-F016,F017,F018,F019,F020	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											89.1	5.5*1	SUS304TP
											34.0	4.5*1	SUS304TP
											42.7	4.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F017 ～ 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ B 室	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	弁 HALON-FP-F018 ～ 燃料移送ポンプ 2C 室	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F019 ～ 換気機械室	5.2	40	89.1	5.5*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F020 ～ 電気室	5.2	40	89.1	5.5*1	SUS304TP
								ハロンボンベ （常設代替高圧電源装置置場 2 用） ～ 弁 HALON-FP-F021,F022,F023,F024	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	4.5*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F021 ～ 燃料移送ポンプ 2D 室	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
											27.2	3.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F022 ～ 燃料移送ポンプ HPCS 室	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP
											27.2	3.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F023 ～ 常設代替高圧電源装置燃料移送ポンプ A 室	5.2	40	34.0	4.5*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	ハロンボンベ（常設代替高圧電源装置置場３用）～弁 HALON-FP-F025,F026,F027,F028,F029,F030,F031	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											34.0	4.5*1	SUS304TP
											42.7	4.9*1	SUS304TP
											48.6	5.1*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F028～機器搬入シャフト	5.2	40	42.7	4.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F030～ＤＢ用シャフト及びＤＢ用トンネル	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F031～ＳＡ用シャフト及びＳＡ用トンネル	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
								ハロンボンベ（カルバート（立坑部）用）～弁 HALON-FP-F032,F033	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
											76.3	5.2*1	SUS304TP
								弁 HALON-FP-F032～分岐点（ＤＢ用立坑及びＤＢ用トンネル）	5.2	40	76.3	5.2*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料		名称	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系								消火系	分岐点（ＤＢ用立坑及びＤＢ用トンネル）～ＤＢ用立坑，ＤＢ用トレンチ及び軽油配管用トレンチ	5.2	40	60.5	3.9*1	SUS304TP
									分岐点（ＤＢ用立坑及びＤＢ用トンネル）～ＤＢ用立坑及びＤＢ用トンネル	5.2	40	76.3	5.2*1	SUS304TP
												60.5	3.9*1	SUS304TP
									弁 HALON-FP-F033～ＳＡ用立坑，ＳＡ用トンネル，ＳＡ用トレンチ及び軽油配管用トレンチ	5.2	40	76.3	5.2*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（2D,HPCS C/S トレンチ用）～2D,HPCS C/S トレンチ	5.2	40	27.2	2.9*1	SUS304TP
									ハロンボンベ（2C C/S トレンチ用）～2C C/S トレンチ	5.2	40	34.0	3.4*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	二酸化炭素ボンベ（非常用ディーゼル発電機室用）～弁 C02-FP-F001,F002	10.8	40	60.5	5.5*1	SUS304TP
											76.3	7.0*1	SUS304TP
											89.1	7.6*1	SUS304TP
											114.3	8.6*1	SUS304TP
								弁 C02-FP-F001～非常用ディーゼル発電機 2C 室	10.8	40	114.3	8.6*1	SUS304TP
											48.6	5.1*1	SUS304TP
											42.7	4.9*1	SUS304TP
								弁 C02-FP-F002～非常用ディーゼル発電機 2D 室	10.8	40	114.3	8.6*1	SUS304TP
											48.6	5.1*1	SUS304TP
											42.7	4.9*1	SUS304TP
								二酸化炭素ボンベ（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室用）～高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室	10.8	40	60.5	5.5*1	SUS304TP
											76.3	7.0*1	SUS304TP
											89.1	7.6*1	SUS304TP
											114.3	8.6*1	SUS304TP
											48.6	5.1*1	SUS304TP
											34.0	4.5*1	SUS304TP

（続き）

変更前							変更後						
名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径（mm）	厚さ（mm）	材料	名称		最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	外径*1（mm）	厚さ（mm）	材料
消火系	－						消火系	二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室2A用）～緊急時対策所建屋発電機室2A（東海，東海第二発電所共用）	10.8	40	60.5	5.5*1	SUS304TP
											76.3	7.0*1	SUS304TP
								二酸化炭素ボンベ（緊急時対策所建屋発電機室2B用）～緊急時対策所建屋発電機室2B（東海，東海第二発電所共用）	10.8	40	60.5	5.5*1	SUS304TP
											76.3	7.0*1	SUS304TP

注記　＊1：公称値を示す。

＊2：本設備は既存の設備である。