

東海第二発電所 工事計画審査資料	
資料番号	工認-1084 改4
提出年月日	平成30年9月28日

日本原子力発電株式会社  
東海第二発電所 工事計画審査資料  
その他発電用原子炉の附属施設のうち  
非常用電源設備

(本文)

抜粋版

ロ 励磁装置の名称，種類，容量，個数及び取付箇所（常設及び可搬型の別に記載すること。）

・常設

			変更前	変 更 後					
名 称			-	常設代替高压電源装置励磁装置					
種 類				ブラシレス方式 (PMG 付)					
容 量				1040*			172.2*		
個 数				6 (発電機 1 個当たり 1)					
取 付 箇 所	系 統 名 ( ラ イ ン 名 )	-		No. 1 常設代替 高压電源装置 励磁装置	No. 2 常設代替 高压電源装置 励磁装置	No. 3 常設代替 高压電源装置 励磁装置	No. 4 常設代替 高压電源装置 励磁装置	No. 5 常設代替 高压電源装置 励磁装置	No. 6 常設代替 高压電源装置 励磁装置
	設 置 床	-	常設代替高压 電源装置置場 EL. 11.00 m	常設代替高压 電源装置置場 EL. 11.00 m	常設代替高压 電源装置置場 EL. 11.00 m	常設代替高压 電源装置置場 EL. 11.00 m	常設代替高压 電源装置置場 EL. 11.00 m	常設代替高压 電源装置置場 EL. 11.00 m	
	溢 水 防 護 上 の 区 画 番 号	-	HP-1-1	HP-1-1	HP-1-2	HP-1-2	HP-1-3	HP-1-3	
	溢 水 防 護 上 の 配 慮 が 必 要 な 高 さ	-	EL. 11.80 m 以上	EL. 11.80 m 以上	EL. 11.80 m 以上	EL. 11.80 m 以上	EL. 11.80 m 以上	EL. 11.80 m 以上	

注記 \* : 励磁機界磁の値を示す。