

東海第二発電所 審査資料	
資料番号	BF-1-004 改0
提出年月日	平成31年3月20日

東海第二発電所 地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能維持に係る審査での指摘事項一覧

No.	審査日	指摘事項	回答日	回答資料	回答内容
1	2019/2/21	損傷限界等に影響を与えないことについて説明すること。		補足説明資料 p6	損傷限界について地震の影響が無いことを記載しました。
2	2019/2/21	評価対象部位として、スペーサ間・スペーサ部・下部端栓溶接部の3箇所を選定したことについて、モデルを含めて説明すること。		補足説明資料 添付資料9	評価部位の選定理由を記載しました。
3	2019/2/21	解析コード（ANSYS, MARC）の違いについて、先行プラントに合わせた説明をすること。		ppt 資料 参考 p20-23 補足説明資料 添付資料8	ANSYS 及び MARC で比較解析を実施し、同等な解析結果であることを記載しました。